

Granlund borettslag Internkontroll system	Kapittel 3 Brann	Versjon: 1.2-07
---	---------------------	-----------------

3.3 RØYKVARSLERE

Røykvarslere		
Krav til vedlikehold:	<ul style="list-style-type: none"> • Testes minst 2 ganger pr. år • Skift batteri 1 gang pr. år 	Ansvar Beboere Beboere
Krav til utskifting	<ul style="list-style-type: none"> • Må skiftes etter 10 års bruk eller ved feil. 	Beboere
Krav til opplæring	<ul style="list-style-type: none"> • Alle beboere må minimum sette seg inn i hvordan den fungerer. 	Beboere
Forskriftskrav til røykvarslere	<ul style="list-style-type: none"> • Hver boenhet (leilighet) skal ha minst en røykvarsler • Den skal monteres slik at den høres tydelig på soverommene, selv om døren er lukket 	Beboere Beboere

Utført vedlikehold/utskifting		
Dato	Beskrivelse	Utført av