

Granlund borettslag Internkontroll system	Kapittel 3 Brann	Side: Versjon: 1.2-07
---	---------------------	--------------------------

3.7 PIPER OG ILDSTEDER

Pipene som er montert i borettslaget er av typen Icopal Pv-2, her er [FDV dokumentasjon](#) for pipene og [monteringsanvisning](#).

Det er i dag etablert ildsteder i to leiligheter i Granlund borettslag:

- Romemyra 43 A
- Romemyra 39B

Piper og ildsteder		Ansvar
Krav:	<ul style="list-style-type: none"> • Det må ikke monteres ildsted i noen leilighet uten at styret varsles på forhånd. I tillegg må det benyttes kvalifisert arbeidskraft til arbeidet og jobben <u>må</u> kontrolleres av godkjent foretak iht. Plan- og bygningsloven (f.eks. Trondheim Feiervesen). 	Beboere
	<ul style="list-style-type: none"> • Sørge for at feieren får feiet pipen og kontrollert pipe/ildsted når de kommer på besøk. 	Beboere
	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjøre ildstedene minst 1 gang årlig for å få bedre effekt, trekk og mindre forurensning. 	Beboere