

Granlund borettslag Internkontroll system	Kapittel 4 El. sikkerhet	Versjon: 1.2-08
---	-----------------------------	-----------------

4.2 KONTROLL AV EL. ANLEGG MOTORVARMER ANLEGG OG FELLESBOD

Borettslaget har ansvaret for alle kontroller og endringer i fellesarealer (motorvarmeranlegg og fellesbod). Ved alle endringer av el. anlegget skal autorisert installatør benyttes og at samsvarserklæring innhentes og oppbevares i internkontrollpermen.

El. anlegg motorvarmere		Ansvar
Krav til service:	<ul style="list-style-type: none"> El. kontroll av autorisert installatør/rådgiver minst hvert 7. år. 	Borettslaget
Utbedring av mangler etter el. kontroll	<ul style="list-style-type: none"> Utbedring av alvorlige feil og mangler må utbedres straks av autorisert installatør. Andre mangler utbedres innen rimelig tid (1 mnd) og kvittering/dokumentasjon fra autorisert installatør må oppbevares i huspermen. 	Borettslaget Borettslaget
Krav ved endring av el. anlegg	<ul style="list-style-type: none"> Kun autorisert installatører skal benyttes. Samsvarserklæring <u>skal</u> alltid innhentes etter at arbeidene er utført og oppbevares i huspermen. 	Borettslaget Borettslaget

Utført el. kontroll motorvarmere		
Dato	Beskrivelse	Utført av
Juli 2003	Kontroll av el. anlegg utført av Elprosjektering.	Borettslaget
Mai 2009	Kontroll av el. anlegg utført av Vintervoll.	Borettslaget
Oktober 2015	Kontroll av el. anlegg utført av Vintervoll.	Borettslaget